

# Notice

## relative à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public ou les installations ouvertes au public

### PRESENTATION DU PROJET

**MAITRE D'OUVRAGE : COMPAGNIE DU MONT BLANC**

Adresse : 35, Place de la mer de Glace – 74 400 CHAMONIX

Téléphone / Fax : 04.50.53.22.75 / 04.50.53.83.93

**MAITRE D'ŒUVRE : ER2I INGENIERIE**

Adresse : 565, rue Aristide Berges – 38330 MONTBONNOT

Téléphone / Fax : 04.76.98.31.82 / 04.76.33.97.52

**NOM DE L'OPERATION : REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES PAS PERDUS**

Adresse : Gare intermédiaire de Lognan

**NATURE DES TRAVAUX :**

Catégorie de l'établissement..... 1<sup>ère</sup>  2<sup>ème</sup>  3<sup>ème</sup>  4<sup>ème</sup>  5<sup>ème</sup>

Type de l'établissement : **GA**

Création par changement de destination d'un Etablissement Recevant du Public de 5<sup>ème</sup> catégorie pour professions libérales dans des locaux d'habitation existants..... **Oui**  **Non**

**Ou**

Construction ou création par changement de destination..... **Oui**  **Non**

**Si Non,**

Travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants ..... **Oui**  **Non**

Création de surfaces ou volumes nouveaux..... **Oui**  **Non**

**DEMANDE DE DEROGATION (REPLIR EGLEMENT PARTIE DEROGATION EVENTUELLE) :**

o **Technique :**

Liée aux caractéristiques du terrain..... **Oui**  **Non**

Liée à la présence d'existant..... **Oui**  **Non**

Liée à la prévention des risques..... **Oui**  **Non**

Autres motifs : \_\_\_\_\_

o **Préservation du patrimoine architectural :**..... **Oui**  **Non**

o **Disproportion entre améliorations et conséquences :**..... **Oui**  **Non**

o **Autres motifs :** \_\_\_\_\_

## PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET :

-Le projet prévoit le réaménagement de la salle des pas perdus de la gare de Lognan. Le présent projet traite uniquement de la salle des pas perdus, des quais et des sanitaires au R-1.

Salle des pas perdus : changement des revêtements de sol, aménagement de la salle (mise en œuvre de cloison permettant la gestion des flux, de files d'attente, de postes de contrôle...), changement des faux-plafonds, déplacement de l'escalier de secours du niveau R+1 et création d'un cheminement PMR extérieur afin d'accéder au snack.

Sanitaire au R-1 : restructuration des sanitaires, travaux de mise en accessibilité des escaliers (appel à la vigilance, contraste des nez de marches et des premières et dernières contremarches), travaux de ventilation et de chauffage.

Quais extérieurs : reprise des sols et mis en œuvre de revêtement de sol.

Le restaurant situé au niveau R+1 n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Une demande de dérogation va être déposée afin de ne pas mettre en œuvre d'ascenseur ou d'élévateur PMR : voir à la fin de cette notice.

## REFERENTIEL :

- Code de la construction et de l'habitation - articles L 111-7 à L 111-8-4, R 111-19-1 à R 111-19-24,  
*Modifiés par*
  - décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation,
  - Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 (modifiant le décret 2006-555 du 17 mai 2006) relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme.
- Arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R-111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
- Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées,
- Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R-111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
- Circulaire interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation.

La présente notice a pour objet de préciser les principales dispositions techniques prises par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour respecter la réglementation citée ci-dessus. Elle doit être complétée par le dossier de maîtrise d'œuvre demandé par l'arrêté du 11 septembre 2007.

Légende concernant les renseignements complémentaires sur le projet :

**R** : *Disposition Respectée par le projet*

**NR** : *Disposition Non Respectée par le projet*

**PM** : *Disposition à Respecter au cours de la construction*

**SO** : *Disposition Sans Objet*

# PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PROJET

## RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ISSUS DU DECRET 2007-1327 DU 11 SEPTEMBRE 2007

Conformément à l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, est joint à la présente notice un dossier établi par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, et contenant les informations indiquées ci-dessous :

1° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

2° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant, pour chaque niveau de chaque bâtiment, les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

3° La présente notice explique comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :

- a) Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement. Des pièces graphiques, à la charge du maître d'œuvre, peuvent illustrer ces dimensions.

La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables par le public suivants :

	Oui	Non
<b>Dispositifs de contrôle d'accès</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicodes <input type="checkbox"/> - Interphones <input type="checkbox"/> - Visiophones <input type="checkbox"/>		
<b>Sans objet.</b>		

	Oui	Non
<b>Portes automatiques, portillons et tourniquets</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Porte automatique <input type="checkbox"/> - Portillon <input type="checkbox"/> - Tourniquet <input type="checkbox"/>		
<b>Sans objet : portes existantes.</b>		

	Oui	Non
<b>Guichets, banques et caisses</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Guichets <input type="checkbox"/> - Banques d'accueil et d'information <input type="checkbox"/> - Caisses de paiement <input type="checkbox"/>		
<b>Sans objet.</b>		

	Oui	Non
<b>Mobiliers fixes</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tables <input type="checkbox"/> - Comptoirs <input type="checkbox"/> - Présentoirs <input type="checkbox"/> - Sièges <input type="checkbox"/> - Lits <input type="checkbox"/> - Appareils sanitaires isolés <input type="checkbox"/> - Fontaines <input type="checkbox"/>		
<b>Sans objet.</b>		

	Oui	Non
<b>Appareils distributeurs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tickets <input type="checkbox"/> - Billets <input type="checkbox"/> - Boissons et denrées <input type="checkbox"/>		
<b>Sans objet.</b>		

	Oui	Non
<b>Dispositifs d'information et de communication divers</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalétiques <input checked="" type="checkbox"/> - Ecrans <input type="checkbox"/> - Panneaux à messages défilants <input type="checkbox"/> - Bornes d'information <input type="checkbox"/> - Dispositifs de sonorisation <input type="checkbox"/>		

	Oui	Non
<b>Equipements de mobilité</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ascenseur <input type="checkbox"/> - Appareil élévateur <input type="checkbox"/> - Escalier mécanique <input type="checkbox"/> - Trottoir mécanique <input type="checkbox"/>		
<b>Sans objet.</b>		

	Oui	Non
<b>Equipements et dispositifs de commande</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouverture de porte <input type="checkbox"/> - Interrupteur <input type="checkbox"/> - Arrêt d'urgence <input type="checkbox"/> - Clavier <input type="checkbox"/>		
<b>Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles :</b>		
Toutes les portes accessibles au public auront une largeur de 90cm. L'effort de manœuvre de ces portes sera inférieur à 50 Newton. Des espaces de manœuvre de porte sont prévus.		

b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds :

Seront définis ultérieurement dans le projet tout en respectant la réglementation.
------------------------------------------------------------------------------------

c) Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons :

Faux-plafonds acoustiques.
----------------------------

- d) Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d'éclairément visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires :

Seront définis ultérieurement dans le projet tout en respectant la réglementation.

**4° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :**

	Oui	Non
<b>Présence de public assis</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Application de l'article 16 du 1<sup>er</sup> août 2006 :</b> Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement		
Sans objet.		

	Oui	Non
<b>Présence de locaux d'hébergement</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Application de l'article 17 du 1<sup>er</sup> août 2006 :</b> Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisances accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...)		

	Oui	Non
<b>Présence de douches et/ou cabines</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Application de l'article 18 du 1<sup>er</sup> août 2006 :</b> Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches		

	Oui	Non
<b>Présence de caisses de paiement disposées en batterie</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Application de l'article 19 du 1<sup>er</sup> août 2006 :</b> Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie, avec mention de leur localisation		

**5° Pour les établissements de type enceinte sportive, établissement de plein air ou établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 :**

Sans objet

6° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles :

	Oui	Non
Etablissements pénitentiaires	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Etablissements militaires	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Etablissements flottants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

7° Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées :

	Oui	Non
Etablissements recevant du public de 5 <sup>ème</sup> catégorie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Etablissements recevant du public créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

8° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours :

Sans objet
------------

**RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
NECESSAIRES A LA BONNE COMPREHENSION DU DOSSIER  
ARRETE DU 1<sup>ER</sup> AOUT 2006 MODIFIE PAR ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2007**

EXIGENCES REGLEMENTAIRES	R	NR	PM	SO
<b>Cheminements extérieurs</b>				
Accessibilité depuis l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Repérage et guidage :</b>				
Signalisation adaptée (entrée du terrain, intersections, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheminement contrasté visuellement et tactilement (bande de guidage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Caractéristiques dimensionnelles :</b>				
Largeur du cheminement $\geq 1,40m$ ( $\geq 1,20m$ pour existant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ponctuellement, largeur du cheminement $\geq 1,20m$ ( $\geq 0,90m$ pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentes :				
$\leq 4\%$ ( $\leq 5\%$ toléré pour existant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entre 4% et 5% sur 10m (entre 5% et 6% sur 10m pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entre 5% et 8% sur 2m (entre 6% et 10% sur 2m pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entre 8% et 10% sur 0,5m (entre 10% et 12% sur 0,5m pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
$\geq 10\%$ : Interdit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palier de repos (1,20m x 1,40m) en haut et en bas de chaque pente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dévers $\leq 2\%$ ( $\leq 3\%$ pour existant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seuils et ressauts $\leq 2cm$ (ou 4cm si pente 33%) arrondis ou chanfreinés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressauts distants de plus de 2,50m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pas de ressauts successifs au niveau des pentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace de manœuvre avec possibilité ½ tour ( $\phi=1,50m$ )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace de manœuvre de porte (L=1,70m en poussant et L=2,20m en tirant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace d'usage devant équipement (0,80m x 1,30m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sécurité d'usage :</b>				
Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur ou diamètre des trous et fentes $\leq 2cm$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cheminement libre de tout obstacle :				
Hauteur libre $\geq 2,20 m$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection si rupture de niveau $\geq 0,40 m$ à moins de 0,90 m du cheminement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection des espaces sous escalier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repérage des parois vitrées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escaliers de trois marches ou plus conformes au sous article 7-1 :				
Largeur $\geq 1,20m$ entre mains courantes ( $\geq 1,00m$ pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marches de hauteur $\leq 16cm$ ( $\leq 17cm$ pour existant) et de giron $\geq 28cm$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
En haut de l'escalier, éveil de la vigilance par contraste visuel et tactile à 50cm de la 1 <sup>ère</sup> marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contremarche visuellement contrastée de 10cm pour les 1 <sup>ère</sup> et dernière marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nez de marches visuellement contrastés, non-glissants et sans débord excessif (débord sans objet pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EXIGENCES REGLEMENTAIRES	R	NR	PM	SO
Mains courantes de chaque côté ( <i>pour existant, si mise en place de deux mains courantes induit une largeur ≤ 1,00m, une main courante seulement</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur des mains courantes entre 80cm et 100cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prolongement d'une longueur de marche au-delà des 1 <sup>ère</sup> et dernière marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mains courantes continues, rigides, facilement préhensibles et visibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Escaliers de moins de trois marches conformes au 2° du sous article 7-1 :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eveil de la vigilance, marquage et signalisation aux croisements piétons / véhicules	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Commentaires éventuels :</b> Ne concerne uniquement le cheminement extérieur depuis la salle des pas perdus jusqu'à la terrasse du snack.				
<b>Stationnement automobile</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Accès à l'établissement ou installation</b>				
Bâtiment accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Repérage :</b>				
Entrée principale du bâtiment visuellement contrastée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositifs d'accès repérable (contraste ou signalétique) et hors zone d'ombre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Atteinte et usage :</b>				
Systèmes de communication et dispositifs de commande manuelle à plus de 40cm de tout obstacle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur des systèmes de communication et dispositifs de commande manuelle entre 90cm et 130cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système d'ouverture utilisable en position « assis » et « debout »	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temps de manœuvre des portes à déverrouillage électrique suffisant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal de fonctionnement des dispositifs d'accès sonore et visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si contrôle d'accès, interphone avec visualisation si vision directe impossible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éléments d'information relatifs à l'orientation conformes à l'annexe 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Accueil du public</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Circulations intérieures horizontales</b>				
Accessibilité à l'ensemble des locaux ouverts au public de manière autonome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Caractéristiques dimensionnelles :</b>				
Largeur du cheminement ≥ 1,40m (≥ 1,20m pour existant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ponctuellement, largeur du cheminement ≥ 1,20m (≥ 0,90m pour existant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pentes :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palier de repos (1,20m x 1,40m) en haut et en bas de chaque pente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dévers ≤ 2% (≤ 3% pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seuils et ressauts ≤ 2cm (ou 4cm si pente 33%) arrondis ou chanfreinés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressauts distants de plus de 2,50m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Espace de manœuvre de porte (L=1,70m en poussant et L=2,20m en tirant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace d'usage devant équipement (0,80m x 1,30m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sécurité d'usage :</b>				
Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur ou diamètre des trous et fentes ≤ 2cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



EXIGENCES REGLEMENTAIRES	R	NR	PM	SO
Cheminement libre de tout obstacle :				
Hauteur libre $\geq 2,20$ m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection si rupture de niveau $\geq 0,40$ m à moins de 0,90 m du cheminement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection des espaces sous escalier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Repérage des parois vitrées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escaliers de trois marches ou plus conformes au sous article 7-1 :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Escaliers de moins de trois marches conformes au 2° du sous article 7-1 :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Commentaires éventuels :</b>				
Ne concerne que la salle des pas perdus.				
<b>Circulations intérieures verticales</b>				
Toute dénivellation des circulations horizontales $\geq 1,20$ m est un étage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si présence d'un ascenseur, tous les étages accessibles au public sont desservis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si ascenseur et/ou escalier non visible depuis l'entrée, repérage nécessaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7-1 : Escaliers</b>				
<b>Caractéristiques dimensionnelles :</b>				
Largeur $\geq 1,20$ m entre mains courantes ( $\geq 1,00$ m pour existant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marches de hauteur $\leq 16$ cm ( $\leq 17$ cm pour existant) et de giron $\geq 28$ cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sécurité d'usage :</b>				
En haut de l'escalier, éveil de la vigilance par contraste visuel et tactile à 50cm de la 1 <sup>ère</sup> marche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contremarche visuellement contrastée de 10cm pour les 1 <sup>ère</sup> et dernière marches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de marches visuellement contrastés, non-glissants et sans débord excessif ( <i>sans objet pour existant</i> )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Atteinte et usage :</b>				
Mains courantes de chaque côté ( <i>pour existant, si mise en place de deux mains courantes induit une largeur <math>\leq 1,00</math>m, une main courante seulement</i> )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur des mains courantes entre 80cm et 100cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prolongement d'une longueur de marche au-delà des 1 <sup>ère</sup> et dernière marches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mains courantes continues, rigides, facilement préhensibles et visibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7-2 : Ascenseurs</b>				
Obligation d'ascenseur (hors tapis roulant, escalier ou plan incliné mécaniques)		Oui <input checked="" type="checkbox"/>		Non <input type="checkbox"/>
Dérogation à obtenir pour appareil élévateur en remplacement ascenseur		Oui <input type="checkbox"/>		Non <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Commentaires éventuels :</b>				
Ne concerne que les escaliers d'accès au R+1 et au R-1 depuis la salle des pas perdus. Une demande de dérogation va être déposée afin de ne pas mettre en œuvre d'ascenseur ou d'élévateur PMR				
<b>Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques</b>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Portes, portiques et sas</b>				
<b>Caractéristiques dimensionnelles :</b>				
100 personnes ou plus, porte $\geq 1,40$ m de large (vantail d'usage $\geq 0,90$ m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moins de 100 personnes, porte $\geq 0,90$ m de large ( $\geq 0,80$ m de large pour existant sauf chambres adaptées et locaux collectifs adaptés)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanitaires, douches et cabines non adaptés, porte $\geq 0,80$ m de large	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portiques de sécurité, porte $\geq 0,80$ m de large	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EXIGENCES REGLEMENTAIRES	R	NR	PM	SO
Espace de manœuvre de porte (L=1,70m en poussant et L=2,20m en tirant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace de manœuvre de porte de sas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes intérieures : 1,20m x 2,20m hors débattement porte non manœuvrée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes extérieures : 1,20m x 1,70m hors débattement porte non manœuvrée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Atteinte et usage :</b>				
Poignées facilement préhensibles et manœuvrables en position « assis » et « debout »	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poignées à plus de 40cm d'un angle rentrant ou de tout autre obstacle ( <i>sans objet pour existant</i> )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temps de manœuvre des portes à ouverture automatique suffisant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système de détection des portes à ouverture automatique efficace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal de fonctionnement des portes à déverrouillage électrique sonore et visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Effort nécessaire pour l'ouverture des portes ≤ 50 Newton (5 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repérage des portes adaptées à la sécurité incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sécurité d'usage :</b>				
Repérage des parois vitrées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Locaux, équipements et dispositifs de commande</b>				
Au moins un groupe d'équipements ou de mobilier repérable et utilisable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Repérage :</b>				
Équipements et mobilier repérables par éclairage ou contraste visuel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Atteinte et usage :</b>				
Espace d'usage devant équipements, mobiliers et dispositifs (0,80m x 1,30m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur entre 0,90m et 1,30m pour :				
Commandes manuelles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipements nécessitant de voir, lire, entendre et parler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Élément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier :				
Hauteur ≤ 80cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vide en partie inférieure de 30cm x 60cm x 70cm (Prof. x Largeur x Hauteur)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si guichet sonorisé, système de transmission magnétique (avec pictogramme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éléments de signalisation et d'information conformes à l'annexe 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si affichage instantané, information sonore doublée par information visuelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sanitaires</b>				
Si niveau accessible avec sanitaires pour le public, au moins un cabinet d'aisances et un lavabo adaptés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabinet d'aisances adapté au même emplacement que les autres sanitaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si sanitaires séparés par sexe, un cabinet d'aisances adapté pour chaque sexe ( <i>sauf pour existant mais un cabinet d'aisances adapté donnant directement sur circulation commune</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Au moins un lavabo et les divers aménagements (miroir, etc.) accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Caractéristiques dimensionnelles :</b>				
Espace d'usage accessible situé latéralement à la cuvette (0,80m x 1,30m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace d'usage hors débattement de porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace de manœuvre avec possibilité ½ tour (φ=1,50m) :				
À l'intérieur du cabinet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
À défaut, à l'extérieur du cabinet devant la porte ( <i>à proximité pour existant et espace de manœuvre de porte devant la porte du cabinet en sus</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EXIGENCES REGLEMENTAIRES	R	NR	PM	SO
<b>Atteinte et usage :</b>				
Dispositif permettant de fermer la porte derrière soi une fois entré	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'un lave-mains dont plan supérieur de hauteur ≤ 85cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surface d'assise de la cuvette entre 45cm et 50cm de hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barre d'appui latérale à la cuvette entre 70cm et 80cm de hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un lavabo accessible respectant :				
Vide en partie inférieure de 30cm x 60cm x 70cm (Prof. x Largeur x Hauteur)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Choix et positionnement de la robinetterie permettant l'usage complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si urinoirs en batterie, les urinoirs sont positionnés à des hauteurs différentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Commentaires éventuels :</b>				
-Présence d'un sanitaire mixte adapté existant accessible depuis la salle des pas perdus.				
-L'aménagement d'un sanitaire adapté au niveau d'accès des personnes à mobilité réduite (salle des pas perdus) sera réalisé lors d'une seconde phase de travaux.				
<b>Eléments d'information et de signalisation</b>				
<b>Visibilité :</b>				
Contrastés par rapport à leur environnement immédiat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permet une vision et lecture en position debout et assis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si hauteur < 2,20 m, permet à une personne mal voyante de s'approcher à moins d'1 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Lisibilité :</b>				
Contrastées par rapport au fond du support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur des caractères ne peut être en aucun cas inférieure à :				
15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4,5 mm sinon.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Compréhension :</b>				
Recours à des icônes ou des pictogrammes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si existant, utilisation de pictogrammes normalisés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION

### Règles à déroger :

-Absence de mise en œuvre d'ascenseur ou d'élévateur PMR pour accéder au restaurant du 1<sup>er</sup> niveau ouvert uniquement en période hivernale.

### Justifications de chaque demande :

La demande de dérogation est justifiée par la réalisation de travaux permettant d'offrir les mêmes prestations qu'au R+1 au niveau accessible aux personnes à mobilité réduite, à savoir :

- Création d'un cheminement accessible depuis la salle des pas perdus jusqu'à la vente à emporter existante. Celle-ci étant accessible de plain-pied depuis la salle des pas perdus.
- Possibilité de service à la carte, depuis le point de vente à emporter, des offres proposées au restaurant du premier étage.
- Aménagement d'un sanitaire adapté au niveau RdC au droit de la vente à emporter (un sanitaire adapté est déjà présent au droit de la salle des pas perdus).

Une réunion de présentation du projet a eu lieu le 21 février 2013 au service de la Direction départementale des territoires à Annecy.

### Si mission de service public, mesures de substitution proposées :

Sans objet

## ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU MAITRE D'ŒUVRE

- ♦ Je soussigné, M. **Maitre d'Ouvrage,**  
m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet.  
Date : **Signature :**

- ♦ Je soussigné, M. **Maitre d'Oeuvre,**  
m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet.  
Date : **Signature :**